

別記様式第22

非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名								
用 途	() 項	延べ面積	m ²	階数	地上 階	地階	階	
試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果	
外 観 試 験	設 置 場 所 等							
	設置数	11 階 以 上					個	
		地 下 街					個	
		1 の階層に設ける最大個数					個	
		1 の専用幹線に設ける最大個数					個	
	専 用 幹 線						本	
	過電流遮断機	設 置 場 所 等		———				
		種 類		開閉器15A・配線用遮断器20A				
	保護箱等	設 置 場 所 等		床面からの高さ				m
		保 護 箱		———				
非常用コンセントの差込み接続器		———						
接 地		———						
電 源	常 用 電 源		———					
	非 常 電 源 の 種 別		専用受電・自家発・蓄電池・燃料電池					
表 示 灯			———					
機 能 試 験	端 子 電 圧 試 験		最 大				V	
			最 小				V	
備 考								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。