

(別記様式1)

令和4年度耐震診断等の結果集計表

要安全確認計画記載建築物診断

実施棟数	実施結果 (棟数)			
	倒壊しない	一応倒壊しない	倒壊する可能性あり	倒壊する可能性が高い
2				2

(別記様式2)

耐震改修促進法第14条第1号から第3号に掲げる建築物の耐震診断等の具体的な結果

14条3号 (倒壊により緊急輸送道路の通過障害を起こす恐れのある建築物)

所在地	名称	用途	構造	階数	床面積	診断実施時期	診断の種類	結果の数値	所見概要
高梁市鍛冶町 84	樋口商店 (店舗)	店舗	鉄骨造	2	127.76	R4.11.9	要安全確認計画 記載建築物	2階 X方向・Y方向 Is値 0.083・0.098 q値 0.27・0.33 1階 X方向・Y方向 Is値 0.071・0.053 q値 0.23・0.17	倒壊、又は崩壊 する危険性が高い
高梁市鍛冶町	—	住宅	木造	2	106.96	R4.11.9	要安全確認計画 記載建築物	0.06	倒壊する可能性 が高い