

連結送水管・非常コンセント設備概要表

											(棟別棟)	
防 対 規 象 火 物 模	構造 耐火 標準 その他		階数		建築面積		用途					
			地上階	地下階	m ²							
			延べ面積		m ²							
設置 状況	階数		階	階	階	階	階	階	階	階	階	
	放水口	個数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
		位置 床面より	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
格 納 箱	放水口格納箱		材質		板厚 mm		寸法 (高さ) (幅) (奥行) m × m × m					
	放水用具等		材質		板厚 mm		寸法 (高さ) (幅) (奥行) m × m × m					
			ホースの材質 m 本		噴霧切替ノズル 本							
配 管 ・ ホ ー ス 等	最大圧力		MPa									
	項目		材質等		口径等		その他					
	主 管		JIS		口径 mm		JIS 水圧試験圧力 Mpa					
			立主管 ヶ所		湿式 乾式		高架水槽 専用・兼用()設備					
	放 水 口				口径 mm		個数 単口形 個・双口形 個					
	送 水 口				口径 mm		設置場所～ スタンド式・埋込式 GLからの高さ m					
			単口形・双口形 ヶ所									
	管 継 手		JIS		フランジ・ねじ込み・溶接 その他()		JIS 水圧試験圧力 Mpa					
	仕 切 弁		JIS				JIS 水圧試験圧力 Mpa					
	逆 止 弁		JIS				JIS 水圧試験圧力 Mpa					
表 示 灯		電圧 V		配 線		設置位置						
		電流 mA		灯の内径 mm								
加 圧 送 水 装 置			別添加圧送水装置概要表参照									
非 常 コ ン セ ン ト 設 備	階 別 設 置 個 数		11 階	12 階	13 階	14 階	15 階	16 階	17 階	18 階	19 階	20 階
			個	個	個	個	個	個	個	個	個	個
	電 圧 ・ 電 流		単相交流 V A			回 線 数	回路		規 格	JIS－		
	保 護 箱		寸法 m × m			表 示 灯	電圧 V		設置位置			
			材質 板厚 mm				電流 mA		灯の内径 mm			
	配 線 及 び 施 工 方 法											
非 常 電 源		専用受電設備(高圧・低圧) ・ 自家発電設備 ・ 蓄電池設備 ・ 燃料電池設備										
設計、施工業者氏名												
備 考												

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。